

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 2» города Велижа Смоленской области
(МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа)

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА 2018 ГОД

(ПРЕДПИСАНИЯ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАКИХ ПРЕДПИСАНИЙ)

№ п/п	Наименование органа, осуществляющего государственный контроль (надзор)	Цель, задачи и предмет проверки	Период проведения	Выявленные нарушения	Отчет об исполнении
1	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности ОО	06-15.02.2018	На момент поверки Паспорт безопасности ОО не согласован с территориальными органами безопасности (указаны в представлении от 20.02.2018 № 02-15)	Устранено. Паспорт согласован с УФСБ России по Смоленской области, с Управлением Росгвардии по Смоленской области, Главным управлением МЧС России по Смоленской области
2	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Соблюдение законодательства о контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд,	15-28.02.2018 (решение о проведении проверки №45 от 15.02.2018)	Несвоевременная оплата выполненных услуг ООО «Коммун-Сервис», задолженность оплаты по	Устранено. Выделены денежные средства на ликвидацию образовавшейся задолженности (март-апрель 2018 года)

		в том числе в части оплаты муниципальных контрактов		муниципальным контрактам №26/17 на поставку тепловой энергии, №33/17 на оказание услуг холодного водоснабжения (указаны в представлении от 19.02.2018 № 02-15)	
3	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Соблюдение положений законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в школах, а также законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся	19-25.02.2018 (решение о проведении проверки от 19.02.2018)	Нарушений не выявлено.	
4	Военный комиссариат Велижского района Смоленской области	Состояние воинского учета и бронирования граждан	01-07.03.2018 (приказ № 4/13 от 01.03.2018)	Выявленные нарушения устранены в ходе проверки (акт №12-18)	
5	Прокуратура Велижского района Смоленской	Соблюдение законодательства о пожарной	02-16.04.2018 (решение о проведении	1. Лицо, назначенное ответственным за пожарную	1.Устранено. Обучено и имеют удостоверение 2 человека.

	<p>области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области, Главным управлением МЧС России по Смоленской области</p>	<p>безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства</p>	<p>проверки №131 от 02.04.2018)</p>	<p>безопасность, не прошло обучение мерам пожарной безопасности. 2. Допускается эксплуатация АПС и системы оповещения людей о пожаре, достигшей предельного срока службы. 3. Отсутствует производственный контроль на пищеблоке, картофель хранится в мешке на полу. (представление от 10.04.2018 № 02-15, постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 11.04.2018)</p>	<p>2. Не устранено по причине отсутствия денежных средств. Написаны письма-ходатайства в адрес учредителя, подготовлен локальный сметный расчет (более 1 млн. руб.). 3. Устранено. Организован производственный контроль на пищеблоке</p>
6	<p>Прокуратура Велижского района Смоленской области</p>	<p>Соблюдение законодательства об образовании в части информационной открытости, в т.ч. по вопросам проведения государственной</p>	<p>23-28.04.2018 (решение о проведении проверки №165 от 20.04.2018)</p>	<p>Не размещена копия отчета о результатах самообследования за 2017 год (по состоянию на 23.04.2018) (представление от</p>	<p>Устранено. Размещено 24.04.2018</p>

		итоговой аттестации		24.04.2018 № 02-15)	
7	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Соблюдение законодательства об отходах производства и потребления	03-08.05.2018 (решение о проведении проверки №184 от 03.05.2018)	Не ведутся журналы учета образования отходов (представление от 04.05.2018 № 02-15)	Устранено. Заведены журналы учета образования отходов и назначены ответственные лица за их ведение.
8	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Соблюдение законодательства о социальной защите инвалидов в РФ	17-22.05.2018 (решение о проведении проверки №196 от 17.05.2018)	Не установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения) для инвалидов по зрению, отображающая информацию о помещениях в здании (представление от 17.05.2018 № 02-15)	Не устранено по причине отсутствия денежных средств. Написано письмо- ходатайство в адрес учредителя
9	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области	Плановая выездная проверка в отношении МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа (летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей). Соблюдение обязательных требований	13.06- 10.07.2018 (Распоряжение руководителя Управления Роспотребнадзо ра от 23.05.2018 №04-1086)	Холодная питьевая вода из распределительной сети (кран пищеблока, кран в рекреации) не соответствует требованиям СанПиН. Бутилированная питьевая артезианская вода	Устранено Проведен повторный производственный контроль

				<p>высшей категории «Престиж премиум», обогащенная кислородом, не соответствует требованиям СанПиН.</p> <p>(предписание об устранении выявленных нарушений от 03.07.2018 № 04-62, постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении от 16.07.2018 №М04-949)</p>	
10	Администрация МО «Велижский район»	Проверка готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2018-2019 учебному году	28.06.2018 (Постановление Администрации МО «Велижский район» от 08.06.2018 № 268)	Нарушений не выявлено (акт проверки готовности от 28.06.2018)	
11	Контрольно-счетная палата Смоленской области	Проверка соблюдения получателями предусмотренных правовыми актами	03.07-19.07.2018 (направление на проведение	Нарушений не выявлено.	

		условий, целей и порядка предоставления субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания в 2017 году	контрольного мероприятия от 29.06.2018 №18)		
12	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Соблюдение законодательства о трудовых правах несовершеннолетних	13-18.07.2018 (решение о проведении проверки от 13.07.2018)	Нарушений не выявлено.	
13	Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области	Проверка соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности, установленных законодательством РФ (внеплановая, выездная)	16-25.07.2018 (Распоряжение от 12.07.2018 № 83)	Допускается эксплуатация АПС и системы оповещения людей о пожаре, достигшей предельного срока службы. В здании школы системы противопожарной защиты (АПС и система оповещения людей о пожаре) выполнены не огнестойким кабелем (акт проверки, предписание от 25.07.2018 № 83/1)	Не устранено по причине отсутствия денежных средств. Написаны письма-ходатайства в адрес учредителя, подготовлен локальный сметный расчет (более 1 млн. руб.).

14	Администрация МО «Велижский район»	Проверка готовности организации к отопительному сезону 2018-2019гг.	03-10.09.2018 (Распоряжение Администрации МО «Велижский район» от 20.06.2018 № 363-р)	Нарушений не выявлено. Потребитель тепловой энергии готов к работе в отопительном периоде	
15	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Соблюдение законодательства о профилактике наркомании среди несовершеннолетних	07-14.09.2018 (решение о проведении проверки от 07.09.2018)	Нарушений не выявлено	
16	Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административным и органами	Установление соответствия стоимости фактически выполненных работ по установке видеонаблюдения запрашиваемым средствам резервного фонда Администрации Смоленской области	29.10- 29.11.2018 (приказ Департамента от 26.10.2018 №279-ОД)	Нарушений не выявлено	
17	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)	Соблюдение обязательных требований законодательства РФ в области	02-13.11.2018 (приказ Федеральной службы по надзору в сфере	Нарушений не выявлено	

		автомобильного транспорта	транспорта от 06.06.2018 № 614)		
18	МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений в сфере образования МО «Велижский район»	Инвентаризация имущества, основных средств и финансовых обязательств в целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности	01-30.11.2018 (приказ от 25.10.2018 № 43-О)	Нарушений не выявлено	
19	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области	Государственный контроль (надзор) в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ	08-14.11.2018 (Распоряжение от 17 октября 2018 года №1/1520-р)	Нарушений не выявлено (акт проверки №13 от 08.11.2018)	
20	Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского	Проверка соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности, установленных законодательством РФ (плановая,	09-30.11.2018 (Распоряжение от 01.11.2018 № 96)	1. Допускается эксплуатация АПС и системы оповещения людей о пожаре, достигшей предельного срока службы. 2. В здании	1 и 2 нарушение не устранено по причине отсутствия денежных средств. Написаны письма-ходатайства в адрес учредителя, подготовлен локальный сметный

	районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области	выездная)		школы системы противопожарной защиты (АПС и система оповещения людей о пожаре) выполнены не огнестойким кабелем. 3. Двери лестничной клетки на 3 этаже не имеют устройства для самозакрывания. (акт проверки, предписание от 30.11.2018 № 96/1, постановление о наложении административного взыскания за нарушение требований в области пожарной безопасности от 10.12.2018)	расчет (более 1 млн. руб.). 3 нарушение устранено.
21	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей	Плановая выездная проверка. Надзор и контроль за исполнением обязательных	15.11- 12.12.2018 (Распоряжение от 02 ноября 2018 года №02-	1. На территории школы в зоне отдыха возле центрального входа в школу расположена	Нарушения 4 и 6 – устранены. По нарушениям (1-3) написаны письма- ходатайства в адрес


и благополучия человека по Смоленской области		<p>требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения</p>	1993)	<p>постройка (здание с признаками разрушения), функционально не связанное с общеобразовательной организацией.</p> <p>2. На 3 этаже здания школы не обеспечены допустимые параметры температуры воздуха в учебных помещениях.</p> <p>3. На потолке в переходе перед обеденным залом видны трещины и отшелушивание краски.</p> <p>4. В расписании уроков в первых классах в отдельные дни уроки математики поставлены на 1 и 3 уроках (вместо 2).</p> <p>5. Отпуск горячего питания (завтраков) 2-11 классов организован на</p>	<p>учредителя. Установлен срок для исполнения предписания – до 30 ноября 2019 года.</p>
---	--	--	-------	---	---

				<p>переменах продолжительностью 15 минут (менее 20).</p> <p>б. Сохранятся нарушения по питанию, выявленные в ходе предыдущей внеплановой проверки.</p> <p>(акт проверки от 29.11.2018 № 02-1993, предписание от 29.11.2018 № 02-941, протокол № 02-2355 от 03.12.2018, Постановление № 02-2185 от 17.12.2018 о наложении административного наказания по делу об административном правонарушении)</p>	
22	Отдел образования Администрации муниципального образования «Велижский	Комплексная оценка результатов деятельности в соответствии с планом-заданием	19-23.11.2018 (приказ от 14.11.2018 № 167-О)	Нарушений не выявлено (общие выводы и рекомендации указаны в справке по	

	район»			итогах плановой оценки результатов деятельности МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа от 28 ноября 2018 года)	
23	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области	Внеплановая выездная проверка. Контроль исполнения ранее выданного предписания от 08 декабря 2017 года № 02-1097 об устранении выявленных нарушений по результатам плановой выездной проверки юридического лица	12-29.12.2018 (Распоряжение от 10 декабря 2018 года №02-2130)	Нарушений не выявлено, ранее выявленные нарушения устранены (акт проверки от 14.12.2018 № 02-2130)	
24	Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов Управления надзорной деятельности и	Проверка соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности, установленных законодательством РФ и муниципальными правовыми актами (внеплановая, выездная)	18-21.12.2018 (Распоряжение от 12.12.2018 № 133)	1. Допускается эксплуатация АПС и системы оповещения людей о пожаре, достигшей предельного срока службы. 2. В здании школы системы противопожарной защиты (АПС и система оповещения	1 и 2 нарушение не устранено по причине отсутствия денежных средств. Написаны письма-ходатайства в адрес учредителя, подготовлен локальный сметный расчет (более 1 млн. руб.). 3 нарушение устранено. Установлен срок

	профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области			людей о пожаре) выполнены не огнестойким кабелем. 3. Двери лестничной клетки на 3 этаже не имеют устройства для самозакрывания. (акт проверки от 21.12.2018 № 133)	исполнения предписания – 25.11.2019
--	---	--	--	--	--

Директор школы



Т.И. Кириллова